

**Von:** [Hätzel, Maïke](#)  
**An:** [Bastian Nootbaar](#)  
**Betreff:** AW: EÜ Lahnstraße II: Einleitgenehmigung  
**Datum:** Mittwoch, 21. Juli 2021 16:44:13  
**Anlagen:** [image001.png](#)  
[image003.jpg](#)

---

Sehr geehrter Herr Nootbaar,  
vielen Dank für Ihre Unterlagen.

Hiermit erteilen wir die Genehmigung zum Antrag auf Entwässerung der Anlage EÜ Lahnstr. II, auf Grundlage Ihrer eingereichten Unterlagen.

Wir weisen auf folgende Punkt bezüglich der Durchführung hin:

- **Neuanschlüsse:** Im Rahmen der koordinierten Maßnahme werden die Anschlüsse von einer geeigneten Firma durchgeführt.
- **Kontrollschächte:** Nahe der Grundstücksgrenze im Bereich des Kanalhausanschlusses ist ein Kontrollschacht (Revisionsschacht gemäß DIN 1986-100:2008-05) anzuordnen. Bei Entwässerungsanlagen im Trennsystem sind für Schmutzwasser und Regenwasser getrennte Schächte vorzusehen
- **Abbruch von Altanschlüssen:** Vorort gefundene Altanschlüsse des Bauwerks sind Rückzubauen.

Durch die anstehende Baumaßnahme in der Lahnstraße werden wir sicher noch den einen oder anderen Kontakt haben.

Falls Sie weitere Fragen haben können sie sich gerne melden, auch über diese Maßnahme hinaus.

Mit freundlichen Grüßen

**i. A. Maïke Hätzel**

Telefon: 0641 306-179°

E-Mail:

**Von:** Bastian Nootbaar [mailto:[Bastian.Nootbaar@deutschebahn.com](mailto:Bastian.Nootbaar@deutschebahn.com)]

**Gesendet:** Mittwoch, 12. Mai 2021 09:46

**An:** Hämmerle, Nicole <[Nicole.Haemmerle@giessen.de](mailto:Nicole.Haemmerle@giessen.de)>;

**Cc:** Hoffmann-Heise, Stefan <[Stefan.Hoffmann-Heise@giessen.de](mailto:Stefan.Hoffmann-Heise@giessen.de)>; lippold <[lippold@ig-kempa.de](mailto:lippold@ig-kempa.de)>; Christian Wolf <[christian.wolf@deutschebahn.com](mailto:christian.wolf@deutschebahn.com)>

**Betreff:** EÜ Lahnstraße II: Einleitgenehmigung

Sehr geehrte Frau Hätzel, sehr geehrte Frau Hämmerle,  
wie telefonisch besprochen übersende ich Ihnen meinen Genehmigungsantrag zur Entwässerung EÜ Lahnstraße II in Gießen Kleinlinden.

Gerne können wir die Einleitsituation in einer digitalen Runde genauer besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

**Bastian Nootbaar**

Projektleiter

Projekte Konstruktiver Ingenieurbau Frankfurt, I.NI-MI-K-K



DB Netz AG

Hahnstraße 49, 60528 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 265 19399, intern 955-19399

Mobil: 0175 2247477

MS Teams: [Chat](#) / [Call](#)



--- Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. ---

Pflichtangaben anzeigen

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:  
<http://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>