

Formular 16/1.2: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil: WSH

3.

Tragkonstruktion:

Material:

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102:

Mauerwerknormal entflamm☐ F 30 - A☐ F 60 - A☐ F 90 - A☐ F 30 - AB☐ F 60 - AB☐ F 90 - AB

KG

EG

Regelgeschoss

Bruttogeschossfläche in m²: 40,57

40,57

1

max. Gebäudehöhe: 3,24 m

Höhenlage Fußboden oberstes Geschoss/

Höhenlage oberste Arbeitsbühne

0,00 m

Hinweis: Brandwände sind in den Grundrissplänen der Bauvorlagen und in den Apparateaufstellungsplänen zu kennzeichnen.

4.

Anwendung der

☐ Muster-Industriebau-Richtlinie☒ HBO*Hinweis:* Die Gliederung für den Nachweis eines brandschutztechnischen Gesamtkonzeptes muss nach Muster-Industriebau-Richtlinie bzw. Bauvorlagenerlass erfolgen.

5.

Fassadendämmstoffe nach DIN 4102: Baustoffklasse ☐ A1/A2 ☐ B 1 ☐ B 2

Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) :

☐ nach DIN 18232☐ nach VdS☒ ohne RWA

6.

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr nach DIN 14090:

☒ vorhanden ☐ 1-seitig ☐ 2-seitig ☐ 3-seitig ☐ allseitig☐ nicht vorhanden

7.

Brandmeldeanlage nach den einschlägigen Bestimmungen (z. B. VDE, DIN, VdS)

☒ nicht vorgesehen☐ vorgesehen mit folgenden Leistungsmerkmalen:☐ nichtautomatische Brandmelder☐ automatische Brandmelder☐ flächendeckendKategorie nach DIN 14675 ☐☐ in folgenden Teilbereichen:☐ Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale☐ des Werkes☐ der Werkfeuerwehr☐ Durchschaltung zur Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

8.

Löscheinrichtungen:

☐ Steigleitung(en) nass	☐ Steigleitung(en) nass/trocken	☐ Steigleitung(en) trocken
Löschanlagen:		
☐ <u>automatisch</u>		
☐ flächendeckend	Anlagenart :	
☐ in folgenden Teilbereichen:	a) ☐ im Bereich	
	b) ☐ im Bereich	
	c) ☐ im Bereich	
	Anlagenart:	zu a)
	Anlagenart:	zu b)
	Anlagenart:	zu c)
Sonderlöschmittel:		
vorgehaltene Menge:		
☐ <u>halbstationär</u>		
Anlagenart:		
im Bereich:		
Löschmittel:		
Löschmittelmenge:		
☐ Sonstige Einrichtungen:		
☐ Bereiche, mit unzulässigen Löschmittel:		
unzulässige Löschmittel:		
Begründung:		
9.		
Löschwasser - Rückhaltung:		
☐ Bemessung nach LÖRüRL (zusätzliche Bauvorlagen nach Nr. 9 LÖRüRL erforderlich !)		
☒ andere Bemessung Nicht erforderlich		
Bereich:	☐	m ³
Bereich:	☐	m ³
Bereich:	☐	m ³
Bereich:	☐	m ³
Gesamtmenge	☐	m ³
10.		
Angaben über besondere Gefahrenbereiche:		
☐ Umgangsbereich mit radioaktiven Stoffen:		
Gefahrengruppe nach § 52 Strahlenschutzverordnung in Verbindung mit FwDV 500		

☐ GG I	☐ GG II	☐ GG III	
☐ Umgangsbereich	☐ nach BioStoffV		
Labor-Sicherheitsstufe: ☐ L1	☐ L2	☐ L3	☐ L4
Produktions-Sicherheitsstufe: ☐ P1	☐ P2	☐ P3	☐ P4
☐ nach GenTSV			
☐ S1	☐ S2	☐ S3	☐ S4